

**Zarządzenie nr 53/R/23**  
**Rektora Uniwersytetu Gdańskiego**  
**z dnia 6 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zasad zabezpieczenia i realizacji prac niebezpiecznych pod względem  
pożarowym w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego**

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), oraz § 34 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.), w związku z § 36 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz.719) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Celem zarządzenia jest ujednoczenie zasad prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego i tym samym zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla ich użytkowników. Zarządzenie nie dotyczy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym wykonywanych na podstawie protokołu przekazania obiektu lub terenu.
2. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:
  - 1) pożar – niekontrolowany proces palenia się, występujący w miejscu do tego nieprzeznaczonym, rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany, powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także straty materialne;
  - 2) prace niebezpieczne pod względem pożarowym – prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem. Z prac niebezpiecznych pod względem pożarowym wyłączone są zajęcia dydaktyczne i naukowe prowadzone w przystosowanych i przeznaczonych do ich wykonywania laboratoriach, zgodnie z obowiązującymi w nich regulaminami;
  - 3) administrator obiektu – osoba odpowiadająca za wszelkie działania związane z funkcjonowaniem obiektu w taki sposób, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo jego użytkowników. Do jego zadań należą głównie zapewnienie obsługi eksploatacyjnej, nadzoru technicznego oraz podejmowanie niezbędnych czynności w momencie powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
  - 4) wykonawca prac – firma zewnętrzna lub pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 2.

1. Do przestrzegania postanowień zarządzenia zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych, pracownicy nadzorujący przebieg tych prac oraz użytkownicy obiektu (pomieszczeń, terenu), gdzie prace są prowadzone. Postanowienia zarządzenia obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm zewnętrznych (osób prawnych i fizycznych) wykonujących prace pożarowo niebezpieczne na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Obowiązek zapoznania wykonawców prac z treścią zarządzenia ponoszą:
  - 1) bezpośredni przełożony w przypadku pracowników UG;
  - 2) osoba nadzorująca prace w przypadku firmy zewnętrznej.

### § 3.

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane na terenie budynku pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed rozpoczęciem, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.
2. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, administrator obiektu, w uzgodnieniu z Działem Technicznego Utrzymania Nieruchomości, Działem Inwestycji i Remontów, Biurem Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia oraz innymi jednostkami organizacyjnymi UG (o ile będzie to zasadne) jest obowiązany:
  - 1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
  - 2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
  - 3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
  - 4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;
  - 5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu;
  - 6) wydać zezwolenie na wykonywanie prac według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, po uprzednim dostarczeniu przez wykonawcę prac oświadczenia o wykonywaniu prac, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Ważność wydanego zezwolenia na wykonywanie prac w określonym miejscu wynosi jeden tydzień.
3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, osoba nadzorująca prace z firmy zewnętrznej lub bezpośredni przełożony (w przypadku prac wykonywanych przez pracowników z Uniwersytetu Gdańskiego) zobowiązani są:
  - 1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych oraz odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkie przedmioty palne lub niepalne w opakowaniach palnych;
  - 2) zabezpieczyć przed działaniem np. rozprysków spawalniczych wszelkich materiałów i urządzeń palnych, których odsunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich np. kocem gaśniczym;
  - 3) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;
  - 4) sprawdzić czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych;
  - 5) zapewnić stałą drożność przejść i wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których są prowadzone prace niebezpieczne pod względem pożarowym;

- 6) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.
4. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3 jest niezbędne do prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Zabrania się dalszego wykonywania prac, jeżeli przynajmniej jedno z wymagań nie zostanie spełnione. Wznowienie prac możliwe jest dopiero po ich całościowym wypełnieniu.
5. Miejsce prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym wyposaża się w sprawny sprzęt gaśniczy, min. 1 gaśnicę proszkową GP 6 ABC.
6. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w budynku/ w pomieszczeniu, w którym były prowadzone oraz w pomieszczeniach sąsiednich przeprowadza się dokładną kontrolę, mającą na celu sprawdzenie czy:
  - 1) nie pozostawiono tłących się lub żarzących elementów w rejonie prowadzenia prac;
  - 2) nie występują jakiegokolwiek objawy pożaru;
  - 3) sprzęt został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należyście zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
7. Dopuszcza się wykonywanie typowych prac powtarzalnych na podstawie odrębnej instrukcji bezpiecznego wykonywania prac opracowanej przez administratora obiektu, zaopiniowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, po uprzednim poinformowaniu administratora obiektu o zamiarze wykonywania tych prac.

#### § 4.

1. Administrator obiektu powinien w szczególności:
  - 1) dopilnować, aby wykonawca prac przed przystąpieniem do przedmiotowych prac zrealizował wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń i stanowiska pracy;
  - 2) sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowiska pracy oraz w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości lub zagrożenia wydać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć;
  - 3) wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo pożaru, do czasu usunięcia nieprawidłowości;
  - 4) brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac.
2. Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy w szczególności:
  - 1) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
  - 2) sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należyście zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzenienia się pożaru;
  - 3) znajomość obsługi gaśnic oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru;
  - 4) sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz czy stanowisko pracy zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj sprzętu gaśniczego;
  - 5) przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków stwarzających bezpośrednio zagrożenie powstania pożaru oraz zgłoszenie tego faktu osobie nadzorującej prace lub przełożonemu;
  - 6) po zakończeniu pracy dokładne sprawdzanie stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano pożaru;

- 7) wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor  
Uniwersytetu Gdańskiego  
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN  
*/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*